ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Козятинської дільниці
Хмільницького УЕГГ
Вінницька філія ТОВ «ГРМУ»
Олена РУДЕНКО
«06» 10 2026 р.

Акт
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Ладижин, вул. Полтавська, буд 8 (житловий будинок)
(найменування об'єкта)

«08» 10 2026 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій Володимирович, Берелет Віталій Олександрович, Ярмолович Валерій Станіславович

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)_____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Полтавська, буд 8 в місті Ладижин
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф25-10 м.п; ф20-18 м.п;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20 - 2 шт.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ф20 - 3 шт + 1 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _testo 317-2(gas detector). Snooper mini. Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу;

ф20-1 шт, ф15-1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

_____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

перевіремо

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

перевіремо

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

випробуємо тр робочим тиском

_____

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

виконано

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

відсутній опір ДВК

_____

Виписано попередження: _____

_____

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади

Курінний Сергій Володимирович _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Ярмолович Валерій Станіславович _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Берелет Віталій Олександрович _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Цвєткова Т.І _____
(прізвище, ініціали) (підпис)