ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Козятинської дільниці
Хмільницького УЕГГ
Вінницька філія ТОВ «ГРМУ»
Олена РУДЕНКО
«01» 10 2026 р.

Акт
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козятин, вул. Проїзд. Козацький, буд 9 (житловий будинок)
(найменування об'єкта)

«01» 10 2026 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій ВолодимировичБерелет Віталій Олександрович, Ярмолович Валерій Станіславович.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)_____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Проїзд. Козацький, буд 9 в місті Козятин
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф 32-24 м.п; Ф 20-10 м.п
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф20-2м.п;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ф20-4шт
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _testo 317-2(gas detector), Snooper mini. Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; Ф 15-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
випробувати під робочим тиском.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
виконано

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутній акт ДВК

Виписано попередження:

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна (підпис)
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний Сергій Володимирович (підпис)
(прізвище, ініціали)

Ярмолович Валерій Станіславович (підпис)
(прізвище, ініціали)

Берелет Віталій Олександрович (підпис)
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Осипчук В.Д.
(прізвище, ініціали) (підпис)