

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Козятинської дільниці
Хмельницького УЕГГ
Вінницька філія ТОВ «ГРМУ»

Олена РУДЕНКО

«14» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Махнівце, вул. Жемальського, буд. 24
(тимчасовий будинок)

(найменування об'єкта)

«14» 09 2026 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій Володимирович, Берелет Віталій Олександрович, Ярмолів Валерій Станіславович

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Жемальського, буд. 24
в с. Махнівце

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32-34 мм.н.; φ 25-8 мм.н.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 25-4 мм.н.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 25-4 мм.н.; φ 20-4 мм.н.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; testo 317-2(gas detector). Snooper mini. Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу;

φ 25-3 мм.н.; φ 32-1 мм.н.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

випробування під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

виконано

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Інструктаж з абонентами перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

відсутній акт АЖ

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

М.Кр.
(підпис)

Члени бригади

Курінний Сергій Володимирович
(прізвище, ініціали)

С.К.
(підпис)

Ярмолів Валерій Станіславович
(прізвище, ініціали)

В.Я.
(підпис)

Берелет Віталій Олександрович
(прізвище, ініціали)

В.Б.
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа *Макашкін М.В.*
(прізвище, ініціали)

М.В.
(підпис)