

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Козятинської ділянки
Хмільницького УЕГГ
Вінницька філія ТОВ «ГРМУ»
Олена Руденко

« 16 » 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Мажівка вул. Чибурський, буд 3
(мешковий будинок)

« 16 » 09 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі: Курінний Сергій Володимирович, Берелет Віталій Олександрович, Ярмолів Валерій Станіславович

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Чибурський, буд 3, в с. Мажівка
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32-25 см.п.; φ 20-5 см.п.;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20-2 см.п.;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20-4 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _testo 317-2(gas detector). Snooper mini. Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу;

φ 32-1 см (заміна /вигин); φ 20-1 см;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

випробуванням під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

виконано

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

інструктаж абонентів виконано
Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *відсутність акту АЖК*

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Курінний Сергій Володимирович
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Ярмолів Валерій Станіславович
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Берелет Віталій Олександрович
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа

Наумченко О.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)