

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Начальник Козятинської дільниці  
Хмільницького УЕГГ  
Вінницька філія ТОВ «ГРМУ»

Олена РУДЕНКО



2026 р.

## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Сарове, вул. Житлянська, буд. 10  
(житловий будинок)  
(найменування об'єкта)

«22» 09 2026 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій Володимирович, Берелет Віталій Олександрович, Ярмолів Валерій Станіславович

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Житлянська, буд. 10  
в селі Сарове  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 25-40 мм. н. φ 20-4 мм. н.;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20-4 мм. н.;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20-4 мм. н.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; \_testo 317-2(gas detector). Snooper mini. Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу:

φ 15-1 мм. н.; φ 20-2 мм. н.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_

*перевірено*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

*виконано*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

*перевірено*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

*випробувані під робочим тиском*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

*виконано*

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

*інструктаж з абонентами проведений*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

*відсутній смс АМБ*

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

*М. Кравченко*  
(підпис)

Члени бригади Курінний Сергій Володимирович  
(прізвище, ініціали)

*С. Курінний*  
(підпис)

Ярмолів Валерій Станіславович  
(прізвище, ініціали)

*В. Ярмолів*  
(підпис)

Берелет Віталій Олександрович  
(прізвище, ініціали)

*В. Берелет*  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа *Михайло А. С.*  
(прізвище, ініціали)

*М. Михайло*  
(підпис)