"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«25» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок

м. Вінниця вул. Вінницьке Вакханалія 8

(найменування об'єкта)

«25» 09 2026 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Весоловський В.І;

Діброва С.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Вінницьке Вакханалія 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50 - 3м, Ф40 - 10м, Ф32 - 44м, Ф20 - 16м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ф20 - 8 шт.

муфтові з'єднання: Ф50 - 1 шт., Ф20 - 8 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
  на кранах „Vitra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; крани (пробкові): Ф20 - 1 шт.
  контргайки: Ф20 - 2 шт., муфта: Ф50 - 1 шт., Ф20 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____

Під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зафіксовано газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Підгородецький АС (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Алексєєв ОЮ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Белановський В.І (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Добрва С.А (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовився _____

(прізвище, ініціали) (підпис)

ск-р: Підгородецький
ст. інженер Васюнін