"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«15» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Сенацевича 7

(найменування об'єкта)

«15» 09 2026 р.

Бригада у складі Сологуза Б.В., Мовсесяна Т.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Сенацевича 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф32-10м, ф25-20м, ф20-2м надземний ввід

(підвідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани ф25-1шт, ф20-4шт
манометр ф25-1шт, ф20-4шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:
- ліквідація виявлених витоків газу: крани ф32-1шт, ф20-2шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в належному
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: належного
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: справного
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
не проводили
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. відповідного

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: потребує заміни

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Ярошев О.В. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Члени бригади Сабанчук І.В. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Мовчанюк П.З. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовився (прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. гни. Мовчанюк П.З.

ПФ Гордієнко О.Ф.