"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«25» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок, м. Вінниця вул. Соколиківська 12

(найменування об'єкта)

«25» 09 2026 р.

Бригада у складі Семенюк М.О.; Кучеров А.В.; Мустіков В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Соколиківська 12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 3м, Ø40 - 12м, Ø32 - 18м, Ø25 - 5м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø25 - 16шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø40 - 2шт, Ø25 - 6шт.
муфтові з'єднання: Ø40 - 2шт, Ø25 - 6шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
   - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад „Vitra GAS"
   - ліквідація виявлених витоків газу; кран (пробковий): Ø25 - 2шт. контргайки: Ø40 - 2шт, Ø25 - 6шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=500 мм. вод ст., t=5хв, ΔP=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Будівництво газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Підгородецький В.С. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Члени бригади Самсонюк М.О. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Кучеров І.В. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Мустіган В.М. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підряду відмовився _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. інженер: Москаленко В.В.
майстер: Підгородецький В.С.