"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«24» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок м. Вінниця вул. Соколинська 3

(найменування об'єкта)

«24» 09 2026 р.

Бригада у складі Алексєєв Э.Ю.; Весоловський В.І.; Дзядецко Ю.Т.; Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Соколинська 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф89-3м, Ф76-12м, Ф50-6м, Ф40-10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

стояки: Ф25-160м.

Ф40-8м, Ф32-16м, Ф25-12м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ф40-5шт, Ф32-3шт, Ф25-8шт,

муфтові з'єднання: Ф40-5шт, Ф32-3шт, Ф25-8шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад „ИглаGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крани (пробкові): Ф40-1шт, Ф32-2шт, Ф25-3шт. контргайки: Ф32-1шт, Ф25-3шт. муфта: Ф25-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубування газопроводу
На момент перевірки акт ВВГ не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Підгородецький А.С. (прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади
Алексєєв О.Ю. (прізвище, ініціали) (підпис)
Веселовський В.І. (прізвище, ініціали) (підпис)
Дзюбенко Ю.І. (прізвище, ініціали) (підпис)
Діброва С.А. (прізвище, ініціали) (підпис)
_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бойко відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)

сіл. гіт. Р.В. Веселовський
ст-р А.С. Підгородецький