"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«24» 01 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок м. Вінниця вул. Соколинська 5

(найменування об'єкта)

«24» 01 20 26 р.

Бригада у складі Мустіпан В.М; Романчук О.Ф., Лук'янчук О.В; Коваль А.А; Семенюк М.О; Яновський Т.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Соколинська 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф89 - 40м, Ф76 - 30м, Ф50 - 10м, Ф32 - 10м, Ф25 - 8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф32 - 50м. Стояки: Ф25 - 320м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (кульові): Ф32 - 8шт., Ф25 - 16шт.
муфтові з'єднання: Ф32 - 8шт., Ф25 - 16шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
   - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад „ViraGAS"
   - ліквідація виявлених витоків газу: крани (кульові): Ф32 - 4шт., Ф25 - 6шт. контргайки: Ф32 - 3шт., Ф25 - 5шт. муфта: Ф25 - 2шт.

20

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
P=500 мм вод.ст.; t=5хв; ΔP=20 мм. вод.ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент перевірки акт ВВК не надано
Фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Підгородецький Ю. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Мустіян В.М. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Романчук О.Я. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Луценчук О.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Ленк А.А. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Семенюк М.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Любецький І.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відмовився (прізвище, ініціали) (підпис)
сл. ст. Р.В. Косаківський
м.п. І.С. Підгородецька