"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«24» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Соколовська 6

(найменування об'єкта)

«24» 09 2026 р.

Бригада у складі Дмитрів О.І. Ліщенко В.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Соколовська 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 40 - 32м ; ф 20 - 4м ;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. ф 20 - 6шт ; ф 20 - 1шт. шар. ;
муфтові з'єдання : ф 40 - 2шт; ф 20 - 7шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія на основі "Vibrogas"
- ліквідація виявлених витоків газу; кр. ф 20 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в повному обсязі
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____ перевірено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: акт двох не надано під час проведення робіт

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Ковальчук М.М. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Дмитрович О.І (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Лінченко В.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису відповідальна (прізвище, ініціали) (підпис)

сі- ін. Р.В. Лисакевич

м-р М.М. Ковальчук