"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«28» 09. 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця сб. Вінниця 11А

(найменування об'єкта)

«28» 09. 2026 р.

Бригада у складі Данилевич О.І.; Кущенко В.О; Дмитрієва М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця сб. Вінниця 11А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф50 - 37; ф40 - 6м; ф 20 - 12м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр ф 50 - 1шт; ф 20 - 5 шт; ф 20 - 2 шт. шар;
мережеві з медіаф: ф 50 - 1м.; ф 20 - 5м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
   - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильно-емульсійна за-прилад „Vihrosas"
   - ліквідація виявлених витоків газу; кр (контрольна) ф 20 - 1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
перевірено під робочим тиском (Трошуб)
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Ковальчук М.М. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади Дмитрієвич О.І. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
Лінденко В.О _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
Дмитрієнко М.В. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ від підпису відмовились -
(прізвище, ініціали) (підпис)

Москалець Р.В
Ковальчук М.М.