"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«29.» 09. 2026 р.

# Акт

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Вінниця вул. сб. Вінниця 41

(найменування об'єкта)

«29» 09 2026 р.

Бригада у складі Димитрієв О.С, Лінуєнко В.О. Дмитрієнко М.В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті сб. Вінниця 41

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 32 - 29м; ф 20 - 4м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр- ф 20 - 2шт. пр.; ф 20 - 3шт. мор.

чудові задвиж: ф 32 - 1шт.; ф 20 - 5шт

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
   - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія за приладом «Витязь»
   - ліквідація виявлених витоків газу: конр.гай. ф 20 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт АПГ ДВК не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Ковальчук М.М. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади Лінченко В.О. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
Дмитрієвич О.С. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
Дмитрієнко М.В. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ від підпису відмовились
(прізвище, ініціали) (підпис)

Москалець Р.В.
Ковальчук М.М.