"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«29» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Ск. Вінниця 5
(найменування об'єкта)

«29» 09 2026 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Весьовський В.І;
Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Ск. Вінниця 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50 - 10м, Ф32 - 20м, Ф20 - 3шт.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Якісні вводи
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ф20 - 1шт., (кульові): Ф20 - 1шт.
муфтові з'єднання: Ф32 - 1шт., Ф20 - 2шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
   - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія на кранах "Нова 615"
   - ліквідація виявлених витоків газу; кран (пробковий): Ф20 - 1шт. контргайки: Ф 20 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВДГО	Підгородецький А.С. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Алексєєв О.Ю. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Веселовський В.І. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Дубова О.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовились _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. інженер: Москалець В.В.
майстер: Підгородецький А.С.