"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«29» 09 2026р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Ст. Вінниця 9
(найменування об'єкта)

«29» 09 2026 р.

Бригада у складі Кучерь А.В., Матвійчук В.В.,
Мустіган В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Ст. Вінниця 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50 - 27м, Ф40 - 1шт, Ф20 - 1шт.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (кулькові): Ф40 - 1шт, Ф20 - 4шт. (вводні): Ф20 - 1шт.
кулькові з'єднання: Ф40 - 1шт, Ф20 - 4шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад „Vita GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: контрольних ; Ф20 - 4шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Підгорецький А.С. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
Члени бригади	Кунтий А.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Матвійчук А.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Пустівок В.М. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовились _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Свідки: Москанич Р.В.
м.р. Підгорецький А.С.