"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«30» 09 20 р.

# Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця вул. Стахановська 6

(найменування об'єкта)

«30» 09 2026 р.

Бригада у складі Дмитрієвий О.Г.; Дмітрієнко М.В.; Міщенко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Стахановська 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф15-3м; ф20-18м; ф25-1м; ф32-4м ф40-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф20-2шт; ф25-1шт; ф32-1шт.
Муфтові з'єднання: ф20-2шт; ф25-1шт; ф32-1шт

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "Semerin"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф32-1шт; Контргайка: ф32-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопровода

Виписано попередження: _____

| | | |
|---|---|---|
| Майстер ВБГО | Чуйко В.В. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| Члени бригади | Дмитрієвий О.І. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Дмитрієнко М.В. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Лищенко В.О. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | (прізвище, ініціали) | (підпис) |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовились
(прізвище, ініціали) (підпис)
Ст. інж. М-1 Москалець Р.В
Чуйко В.В