"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«30» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б

м. Вінниця вул. Учительська №12

(найменування об'єкта)

«30» 09 2026 р.

Бригада у складі Лукенчук О.В.; Кучеров А.В.; Семенюк М.О.; Канюк А.А.; Яновський Т.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Учительська №12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-34м; ф20-6м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф25-10м; ф20-12м; Стояки: ф20-210м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф25-2шт; ф20-8шт.

Муфтові з'єднання: ф25-2шт; ф20-8шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад „Sewerin"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф25-1шт; ф20-2шт. Контргайка: ф25-1шт, ф20-3шт; Муфта: ф20-1шт.

8

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Фарбування газопровода
На момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Чуйко В.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Лукьянчук О.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Кучеров А.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Семенюк М.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Каюк А.А. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Яновський Т.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відмовились
(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. ін. Р.В. Москалець
м-р В.В. Чуйко