"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«2» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе 124

(найменування об'єкта)

«2» 10 2026 р.

Бригада у складі Луценчук О.В.; Куренков А.В.; Семенюк М.О.; Кацюк А.А.; Яновський Т.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе 124

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф89-45м; ф57-55м; ф40-26м; ф32-10м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталеві: ф40-15м; ф32-90м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кулькові): ф32-6шт; ф40-1шт.

Муфтові з'єднання: ф32-6шт; ф40-1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладом "Sewerin"
- ліквідація виявлених витоків газу: Контргайка: ф40-1шт; ф32-3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопровода
На момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Чуйко В.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Лук'янчук О.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Кучеров А.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Семенюк М.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Яновський Т.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відмовились
(прізвище, ініціали) (підпис)

с. ін. Р.В. Костянець
ст. Р. В.В. Гербіо