"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«1» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Хм. Шосе 68

(найменування об'єкта)

«1» 10 2026 р.

Бригада у складі Дмитрієвич О.І., Дмитрієнко М.В. Ліщенко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Хм. Шосе 68

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 25 – 4м; ф 20 – 24м. тр. ф 15 – 9м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пр. ф 25 – 1шт.; пр. ф 20 – 2шт.
контргайки; ф25 – 1шт. ф 20. – 2 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад „Vibrogas"
- ліквідація виявлених витоків газу; пр. ф 20. – 1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____ перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт або ТВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Ковальчук М.М. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Члени бригади Дмитрієнко М.В. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Дмитрієнко О.І. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Мінєєнко В.О. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відмовилась

(прізвище, ініціали) (підпис)

Мостовий Р.В.
Ковальчук М.М.
Дмитрієнко О.І.