"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«01» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок

м. Вінниця вул. Хм. шосе 87

(найменування об'єкта)

«01» 10 2026 р.

Бригада у складі Доценко В.О; Яновський Т.В; Лук'янчук О.В; Ромащук О.Ф; Мустіпан В.М; Семенюк М.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Хм. шосе 87

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-8м, Ø25-30м.

Стояки: Ø25-200м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø32-4шт., Ø25-12шт.

муфтові з'єднання: Ø32-4шт., Ø25-12шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад „VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; крани (пробкові): Ø32-1шт., Ø25-2шт. контргайки: Ø32-2шт. Ø25-3шт. муфта: Ø25-1шт.

9л

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

P=500 мм вод. ст., t=5 хв., ΔP=20 мм вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Підгородецький А.С. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Доценко В.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Яковський Т.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Лук'янчук О.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Вмащук О.Р. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Мустінак В.М. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Селепюк М.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відмовились

(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. інженер Москалець Р.В.

м-р і ООО Підгородецький А.С.