"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«5» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця

вул. Червонохрестовська 1

(найменування об'єкта)

«5» 10 2026 р.

Бригада у складі Солонгери КВ, Канок АВ, Яловський ТВ, Доленко ВО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Червонохрестовська 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф76-20м, Ф50-8м, Ф40-2м Ф25-4м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф32-8м, Ф25-54м (стояки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф40-2шт, Ф25-4шт

муфта Ф40-2шт, Ф25-4шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад, освідоч. мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: К/Г Ф25-4шт, муфта Ф32-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском (транзит)
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: поф. пробуваний газопровід

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	Гордієвич О.Ф. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Солончук Б.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Яковлевський Т.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Косяк В.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Дорошенко В.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відмовився
(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. ін. Р.В. Косяк
м-р О.Ф. Гордієвич