"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«5» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця

вул. Червонохрестовська 3

(найменування об'єкта)

«5» 10 2026 р.

Бригада у складі Луц Янгерк ОВ, Калон АВ, Семенюк М.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Червонохрестовська 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-20м, Ф32-2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф32-10м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф32-2шт, Ф25-2шт

муфта Ф32-2шт, Ф25-2шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад, VOLVO 2025, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; К/Г Ф32-2шт, муфта Ф32-1шт, кран Ф40-1шт, кран Ф25-1шт

5

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском (трансгіт)
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пофарбування газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	[signature] (прізвище, ініціали)	[signature] (підпис)
Члени бригади	[signature] (прізвище, ініціали)	[signature] (підпис)
	[signature] (прізвище, ініціали)	[signature] (підпис)
	[signature] (прізвище, ініціали)	[signature] (підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відмовились
(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. ін. Р.В. [signature]
м-р О.Ф. [signature]