"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«5» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця

вул. Червонохрестівська 7

(найменування об'єкта)

«5» 10 26 20 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю., Веселовський І.В.

Дробенко П.Г.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Червонохрестівська 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф76-20 м, ф50-26 м,

ф20-15 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-8 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф25-1 шт, ф20-1 шт

муфта ф25-1 шт, ф20-1 шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад „Вєлодєс" мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: кран ф50-1 шт, кг ф20-1 шт, муфта ф20-1 шт

3

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском (транзит)
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: подорожувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Гордієнко О.Ф. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Алексеєв О.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Веселовський В.І. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Дзюбенко О.Г. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відмовились
(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. ін. Р.В. Костянець
п-р О.Ф. Гордієнко