"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«7» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м-Вінниця вул Чуднівська 193

(найменування об'єкта)

«7» 10 2026 р.

Бригада у складі Алексєєв О.В, Веселовський В.І, Здобенко О.В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Чуднівська 193

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф25 - 62м, Ф20 - 18м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

опуски вводу

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

опуски Ф25 - 2шт, Ф20 - 2шт

секурка Ф20 - 2шт, Ф25 - 2шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: опуски вводів, мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: опуски Ф25 - 2шт, С/Г Ф25 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____ під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: частково поодинокі газопровід.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Гордієнь О.Ф. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Алексеєвою (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Веселовський В.Г. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Дзюбенко О.Г. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа відмова від підпису

(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. інж. М.Р. Москалець Р.В.

Гордієнь О.Ф.