"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«7» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця

вул Шолом-Алейхема 6

(найменування об'єкта)

«7» 10 2026 р.

Бригада у складі Матвійчук Н.В., Дмитрінько Н.В., Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул Шолом-Алейхема 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-15м, Ø32-1м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-4м, Ø25-3м.

окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø32-1шт, Ø25-1шт, Ø20-2шт

муфта Ø32-1шт, Ø25-1шт, Ø20-2шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; прилад, бульбаш, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; КР Ø40-1шт, муфта Ø40-1шт, кран Ø25-1шт

3п

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пофарбувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Гордієць О.Ф. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Мацвійчук А.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Дмитрієвський М.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Доценко В.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовилися

(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. інж. Москалець Р.В.

м.р. Гордієць О.Ф.