"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«15» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вишгород
вул. Ю. Коцка 10
(найменування об'єкта)

«15» 09 2026 р.

Бригада у складі Ісаєв І.І., Семенюк А.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Ю. Коцка 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф32-29м, Ф25-28м,
Ф20-20м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

сходи Ф20-7шт
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

сходи Ф20-4шт, Ф20-3шт (мет)
мусорка Ф20-4шт, Ф20-3шт
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: підвал Ф32Ф20,
сантехніка в середині
- ліквідація виявлених витоків газу: сходи Ф20-2шт,
СКГ Ф20-2шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
не проводились
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВДГО Гордієнко О.А. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади Осипов Н.І. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Семенюк М.О. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовився _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. ин. Москаленко Р.В.

Мл Гордієнко О.А.