"ЗАТВЕРДЖУЮ"

«15» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вознесенськ, вул. Ю. Коцка 16

(найменування об'єкта)

«15» 10 2026 р.

Бригада у складі Мусієнко В.М. Домасевицька О.В., Куревлевська О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Ю. Коцка 16

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф40-1м, Ф32-8м, Ф25-5м Ф20-10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

підйом сходи Ф20-1мет

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф25-1шт, Ф20-3шт муфта Ф25-1шт, Ф20-3шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: підйом, сходова клітинка
- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ф25-1шт, Ф40-1шт, К(2Ф20-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
не робили
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструйовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:
не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Ворушев О.Ф. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади Шустиков І.М. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Волошенко О.Ф. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Арутюнов В. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від ЖЕКу Відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. ел. Москаленко Р.В.
ПТ Гордієнко О.Ф.