"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«15» 01 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. ім. Івасюка 18

(найменування об'єкта)

«15» 01 2026 р.

Бригада у складі Керецов М.В. Пономаренко В.О. Матвієнко М.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. ім. Івасюка 18

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф40-2шт, Ф32-2шт, Ф25-3шт

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

підвід вводи Ф25-3 сталь

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф25-2шт

муфта Ф25-2шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: одинадцять вводів мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу:

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в належному
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
не проводилися
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: корозія газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВДГО Федосєєв О.Ф. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Члени бригади Сергєєв М.В. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Ніколенко О.О. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Савченко М.А. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від імені Мостицької Р.В. відмовилася _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Сл. Нач. МГ Гордієнко О.Ф.