"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«15» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Ю. Клена 5

(найменування об'єкта)

«15» 10 2026 р.

Бригада у складі Васильєва О.О., Дробенко І.О.
Доброва С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Ю. Клена 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф76-45м, Ф50-68м
Ф32-17м, Ф20-10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф32-6м, Ф20-5м
Ф20-400м (сталеві)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(кран Ф32-1шт, Ф20-12шт
муфта Ф32-1шт, Ф20-12шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: кранів Ф32-1шт, Ф20-12шт, муфта Ф32-1шт, Ф20-12шт
- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ф32-1шт
кран Ф20-6шт, кран Ф20-7шт

14

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови примішень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Р=5000 мм в.с., Δр=100 мм в.с., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ВМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Лудієнко О.Ф. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Члени бригади Ніколаєва Н.І. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Ходаченкова О.І. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Бездєва С.А. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зуб Тетяну Юріївну _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

ем. сир. Москаленко Р.В.
ВГ-1 Гордієнко О.Ф.