"ЗАТВЕРДЖУЮ"

«08» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Я. Галечевського 1
(найменування об'єкта)

«08» 10 2026 р.

Бригада у складі Алексеєв О.Ю; Весоловський В.І.
Дудобенко Ю.Т; Дмитрієнко М.В; Солонця Б.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Я. Галечевського 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф 100 - 1м, Ф 76 - 50м, Ф 20 - 26м.
(уличний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ф 20 - 190 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): Ф 20 - 18 шт.
муфтові з'єднання: Ф 20 - 18 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
   - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "VibroGAS"
   - ліквідація виявлених витоків газу: Крани (пробкові): Ф 20 - 8 шт.
     контргайки: Ф 20 - 4 шт. муфти: Ф 20 - 4 шт.

23 п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
На робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Пітороженький А.С (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Члени бригади Алексеєв О.Ю (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Веселовський В.І (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Дзюбенко Ю.Т (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Дмитрієнко М.В (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Солончук Б.В (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Давидюк О.М (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

«Ідент. код 42702432 Україна м. Вінниця»