"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«9» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вишневе вул. Х. Павлівського 37

(найменування об'єкта)

«9» 10 2026 р.

Бригада у складі Іванчук В.М. Доценко Л.О. Данілкіна М.І. Веселовської О.Г.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Х. Павлівського 37

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф89-2 ст, Ф76-3 ст, Ф42-1 ст Ф20-(90 ст (сталь)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф32-8 сил муфта Ф32-8 сил

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
   - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: стояки, опалення мильна емульсія
   - ліквідація виявлених витоків газу: КЛ Ф32-5 сил, муфта Ф32-2 сил

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=300 мм в ст, ΔP=10 мм в ст, t=5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групою ВМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Бородець О.А. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади Бондаренко В.А. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
Дончевко В.О. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
Дмитрієнко Н.В. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
Веселовський В.І. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Будова Оф перед сайт Мостобудівник _____
(прізвище, ініціали) (підпис)
смт Бородець О.А.