"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«9» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вознесенськ
вул. І. Гаєвського 39
(найменування об'єкта)

«9» 10 2026 р.

Бригада у складі Вознесенський Ю.А., Кудрявцев В.А.,
Овчаренко В.В., Кулєров Н.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. І. Гаєвського 39
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф76 - 90м, Ф25 - 32м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф20 - 250м (сталь)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф25 - 11шт
муфта Ф25 - 11шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: кранів, відводів, сходових клітинок.
- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ф25 - 3 шт, муфта Ф25 - 2 шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
Р=500 мм в ст при 60 мм в ст, t=5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: потребують ремонтів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Ларіонов О.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Шуляченко В.К. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Романчук О.І. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Шевченко В.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Кучеров М.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Водяєва Вер Дейчесу Сб. Інсп. Нехаєнко

(прізвище, ініціали) (підпис)

Інж Ларіонов О.В