"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«08» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок, м. Вінниця вул. І. Тальчевського 62

(найменування об'єкта)

«08» 10 2026 р.

Бригада у складі Дацко В.О. Іванчук В.А., Кучеров А.В., Ліщенко В.О., Яновський Т.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. І. Тальчевського 62

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50 - 20м, Ф32 - 50м, Ф25 - 2м, Ф20 - 14м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф32 - 12м, Ф25 - 6м, Ф20 - 16м.
Стояки: Ф20 - 240м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ф25 - 1шт, Ф20 - 14шт. (кульові): Ф32 - 1шт, Ф20 - 2шт. (конусні): Ф32 - 1шт. Ф20 - 1шт.
муфтові з'єднання: Ф32 - 1шт, Ф25 - 1шт, Ф20 - 16шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад „VitaGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; крани (пробкові): Ф20 - 1шт. контргайки: Ф32 - 1шт, Ф20 - 2шт муфтові: Ф20 - 3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Прокладання газопроводу
не можна перевірити Акт ДВК не видано

Винесено попередження:

Майстер ВБГО	Підгородецький І.С (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Доценко В.О (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Іванчук В.А (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Кучеров А.В (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Міщенко В.О (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Яковенко Т.В (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису Єгоровська
(прізвище, ініціали) (підпис)

с. ін. О.В. Васильєв
е-т І.С. Підгородецький