"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«12» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок м. Вінниця вул. Я. Шепеля 15

(найменування об'єкта)

«12» 10 2026 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В; Мустінок В.М; Ромащук О.Ф; Солончук Б.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Я. Шепеля 15

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76 – 15м., Ø20 – 5м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø20 – 60м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø20 – 6шт.

муфтові з'єднання: Ø20 – 6шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад „Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крани (пробкові): Ø20 – 2шт. контргайки: Ø20 – 2шт. муфта: Ø20 – 1шт.

5

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____

Під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Підгородецький А.С. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади Матвійчук В.В. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Мустіян В.М. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Рашицук О.Р. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Солонця Б.В. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовились _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. інженер ОПВ Москалець

м-р ВДГ А.С. Підгородецький