"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«12» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Я. Шепеля 3

(найменування об'єкта)

«12» 10 2026 р.

Бригада у складі Ліщенко В.О; Мустіпак В.М;
Даценко В.О; Кацюк А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Я. Шепеля 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф76-34м, Ф32-4м, Ф25-3м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

стояки: Ф20-9кл.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ф32-4шт., Ф25-4шт.
муфтові з'єднання: Ф32-4шт., Ф25-4шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад „Vitra645"
- ліквідація виявлених витоків газу: крани (пробкові): Ф32-2шт., Ф25-2шт. контргайки: Ф32-1шт., Ф25-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент перевірки акт ДВК не надано
Фарбування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	Підгородецький А.С (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Ліщенко В.О (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Мустіпан В.М (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Доценко В.О (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Каюк А.А. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ Гаврилюк Г.А.
(прізвище, ініціали) (підпис)

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Примакова-3» Ідент.код 37691031 Україна м.Вінниця