"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«13» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Васильків вул. К. Жмаєва 61

(найменування об'єкта)

«13» 10 2026 р.

Бригада у складі Кацов А.К. Семенюк М.О, Ковальов В.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. К. Жмаєва 61

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф60-3м, ф20-3м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20-10м (сходи)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф20-3шт

муфта ф20-3шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крейцер. ПБ20 ф05. мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: к/к ф20-1шт, муфта ф20-1шт

2

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: не потребує
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____ не проводилися.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження:

Майстер ВБГО — (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Члени бригади — (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

(прізвище, ініціали) _____ (підпис)

(прізвище, ініціали) _____ (підпис)

(прізвище, ініціали) _____ (підпис)

(прізвище, ініціали) _____ (підпис)

(прізвище, ініціали) _____ (підпис)

(прізвище, ініціали) _____ (підпис)

(прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старшого по будинку (прізвище, ініціали) _____ (підпис)