"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«28» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ф/б

м. Вінниця пров. Сонячниковий 1

(найменування об'єкта)

«28» 09 2026 р.

Бригада у складі Міщенко В.О., Іванчук В.А., Дюбенко Ю.Т.
Діброва С.А., Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
пров. Сонячниковий 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додасться).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-1м; ф40-10м; ф32-12м; ф25-7м;
ф20-14м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани(пробкові): ф32-2шт; ф25-1шт; ф20-6шт.
Муфтові: ф32-2шт; ф25-1шт; ф20-6шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Сонар-4"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф40-1шт; ф32-1шт; ф25-1шт; Контргайка: ф32-2шт; ф25-1шт; ф20-2шт. Муфта: ф32-1шт.

9

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Пробування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Чуйко В.В. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Члени бригади
Литенко В.О. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
Іванчук В.А. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
Дзюбенко Ю.Т. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
Діброва С.А. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
Матвійчук А.В. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпис (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

с.і.т. Р.В. Косаченко
м.п. В.В. Чуйко