"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«28» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця пров. Сонячниковий 5

(найменування об'єкта)

«28» 09 2026 р.

Бригада у складі Лукіянчук О.В.; Кугеров А.В.; Семенюк М.О.; Каюк А.А.; Яновський Т.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця пров. Сонячниковий 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-3м; ф40-8м; ф32-24м; ф25-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: ф25-6шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф40-1шт; ф32-1шт; ф25-6шт.
Муфтові з'єднання: ф40-1шт; ф32-1шт; ф25-6шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
   - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Загава"
   - ліквідація виявлених витоків газу; Кран: ф32-1шт; ф25-2шт; Контргайка: ф32-1шт; ф25-3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Корродування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Чуйко В.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
Члени бригади	Мукенчук О.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Кирєєв А.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Семенюк М.О. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Канюк А.А. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Яновський Т.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису Відмовився

(прізвище, ініціали) (підпис)

О.Е.Ч. Р.В. Косяєнц

е-ф В.В Гуйда