"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«28» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО 2к/б м. Вінниця пров. Сонячниковий 9

(найменування об'єкта)

«28» 09 2026 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.; Дмітрієнко М.В.; Романчук О.Р.; Мкртчян В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця пров. Сонячниковий 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-12м; ф32-22м; ф20-12м.;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі обводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: ф40-1шт; ф32-1шт.; ф20-1шт (сварний); (пробкові) ф25-11шт. Муфтові з'єднання: ф40-1шт, ф32-1шт, ф25-11шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад Сигнал
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф20-2шт; Контрганка: ф20-3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Фарбування газопроводу
На момент перевірки акт ВВС не наданий

Виписано попередження: _____

Майстер ВПГО Чуйко В.В. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Члени бригади Алексеєв О.Ю. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.Т. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Романчук О.Ф. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Мустіган В.М. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір тріпсу _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Ст. гр. Москаленко П.В.
П-р Чуйко В.В.