"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«06» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок м. Вінниця пров. Цегельний 10

(найменування об'єкта)

«06» 10 2026 р.

Бригада у складі Кучерів А.В. Ліщенко В.О., Матвійчук А.В., Вишнук О.Ф., Лукіянчук О.В. Калюк А.А., Семенюк М.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця пров. Цегельний 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф 76 - 16м., Ф50 - 24м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф50 - 12м., Ф32 - 36м., Ф25 - 5м., Ф20 - 6м.
Стояки: Ф25 - 260м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): Ф50 - 2шт., Ф25 - 10шт., Ф20 - 4шт.
муфтові з'єднання: Ф50 - 2шт., Ф25 - 10шт., Ф20 - 4шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
   - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад „Vektor GAS"
   - ліквідація виявлених витоків газу; Крани (пробкові): Ф50 - 1шт. Ф25 - 4шт., Ф20 - 2шт. контргайки: Ф50 - 1шт., Ф25 - 4шт., Ф20 - 2шт.

14

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=500 мм вод ст, t=5хв, ΔP=20мм вод ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Бордування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Підгородецький Н.С (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Члени бригади Кучеров Н.В (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Міщенко В.О (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Матвійчук Н.В (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Романюк О.Ф (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Лукіянчук О.В (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Хомяк Н.Н (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Семенюк М.О (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовились (прізвище, ініціали) (підпис)

ст. оператор: О.І.В Москалюк

м-р: Н.С. Підгородецький